

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

13.04.2015.

Nr. 27.3-22/1174

08.04.2015.

Mārupes novada domei

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,  
LV-2167

Objekta „Mārupītes krastu apstādījumu tehniskā  
projekta izstrādei” Abavas ielā un Mārupītes  
gatvē, Mārupē, Mārupes novadā

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – AS “Latvijas Gāze”) informē, ka, veicot minētā  
projekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos augstā ( $P < 1,2$  MPa un  $P < 0,6$  MPa) spiediena, vidējā ( $P < 0,4$  MPa) spiediena un zemā ( $P < 0,005$  MPa) spiediena gāzesvadus.  
Informāciju par sadales gāzesvadiem un to iekārtām un izvietojumu darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu armatūru kapes jāsaaglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Nepieciešamības gadījumā, armatūru caurules jāpagarina vai jāsaīsina.  
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem.
4. Gāzes bīstamos darbus – tīkla armatūru cauruļu pagarināšanu vai saīsinašanu veic AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tehniskā projektā tāmē.
5. Topogrāfija jāsaņem AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
6. Izstrādāto projektu saskaņot AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamentā, iesniegt tam vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Komercpilnvarnieks  
Gāzapgādes attīstības departamenta  
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs



U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692