


Apz.	Skice (izmēri doti iebūvei ailā)	Ailas izmēri (bxh, mm)	Nosaukums	Skaitis
<b>UALD-4 EI30</b>		2300 x 2600	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ugunsdrošas stiklotas veramas iekšdurvis bez sliekšņa. Alumīnija profilu durvju sistēma, piemēram, "SCHUECO" ADS 80 FR30, ugunsdrošs stiklojums EI-30, Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30. Stiklotās daļas izgatavotas no rūdītā stikla vai tripleksa stikla.</li> <li>Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds. Durvis aprīkotas ar MASTER KEY sistēmas slēdzeni.</li> <li>Vērtne aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, durvis aizveras secīgi.</li> <li>Passivā vērtne aprīkota ar baskviltipa slēdzeni vērtne centrālajā daļā.</li> </ol>	1 gab.
<b>UALD-5K EI30</b>		1500 x 2600	<ol style="list-style-type: none"> <li>Durvis aprīkotas ar mehānismu, kurš, durvīm atrodoties aizvērtā stāvoklī, nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu.</li> <li>No abām pusēm durvju tonis no abām pusēm RAL 7033 (Cement grey).</li> <li>Durvju montāžu veikt pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar akmens vati.</li> <li>Stiklotās konstrukcijas aplīmētas ar dekoratīvu, kontrastējošu līmplēves marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Dekoratīvās joslas toni un izgriežamo rakstu - zīmējumu precizēt autoruzraudzības laikā.</li> </ol>	2 gab.
<b>SS-1 EI60</b>		4200 x 2600	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alumīnija konstrukcijas ugunsdroša stikla starpsienas, ugunsdrošs stiklojums EI-30. Starpsienas konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30. Stiklotās daļas izgatavotas no rūdītā stikla vai tripleksa stikla.</li> <li>Starpsienas konstrukcijai jānodrošina skaņas izolāciju 32dB.</li> <li>No abām pusēm durvju tonis no abām pusēm RAL 7033 (Cement grey)</li> <li>Durvju montāžu veikt pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar akmens vati.</li> <li>Stiklotās konstrukcijas aplīmētas ar dekoratīvu, kontrastējošu līmplēves marķējumu 0,10 m platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā trīs augstumos no grīdas līmeņa - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m. Dekoratīvās joslas toni un izgriežamo rakstu - zīmējumu precizēt autoruzraudzības laikā.</li> </ol>	1 gab.

## NORĀDĪJUMI

1. Ailu izmērus precizēt būvlukumā pirms durvju izgatavošanas, neskaidribu gadījumā griezties pie būvprojekta autora.
2. Dotie izmēri ir ailu izmēri. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2 (stāvu plāni) un lapām AR-3 (fasādes).
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
5. Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spējā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apmērā.
6. Visas atsaucies uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājiem, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaucina ir iespējama ar citiem tehniskni un kvalitatīvi analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

Pasūtītājs:				Mārupes novada dome			
Objekts:				Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
Rasējuma nosaukums:				DURVJU SPECIFIKĀCIJA			
	BPDV	V.OZOLA		Projekta stadija:	TP	Datums:	01.07.2015.
	Arhitekts	V.OZOLA		Projekta daļa:	AR	Mērogs:	1:100
	Arhitekts	R.PLIVČS		Rasējuma Nr.	AR-6.2	Projekta Nr.	
				Lapu sk.	...	Fails:	mvs
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"							
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853							