



A1 APKURES SISTĒMAS SHĒMA  
(TURPINĀJUMS)



- PIEZĪMĒS.
1. Ø22x1.0 - vara cauruļu diametrs, mm.
  2. L.V20 - lodveida vārsti, diametrs 20 mm.
  3. BV20 - baleroņģotais vārsti, diametrs 20 mm.
  4. Vārsti marķēti ar cauruļvadu izstrādātāja logotipu "PABOC" 40mm biezumā.
  5. Cauruļvadu sistēmas projektēti montāžas laikā.
  6. Vārstu cauruļvadu griešanas konstrukcijas izstrādāt ar izstrādātāja firmas "ARMACELL" 13mm biezumā.

Mārupes novads dome			
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpusa, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons			
A1 apkures sistēmas shēma (turpinājums).			
	Pārbaud.	N.Kotins	
	Izpld.	N.Kotins	
Projekta datums	VP	Datums	01.05.2015.
Projekta cilme	N/A	Izmēģinājums	1:50
Projekta vieta	N/A	Projekta vieta	arm2015
Lietot.	0	Izstrādātājs	arm2015
SMA "CZCJA & BUL A, entitas izstrādātājs"			
Rīga, Valsts iedzīvotājiem 25-26. ielā, tālrunis 67240000			