



- Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-0.1
- Par relatīvo atzīmi ±0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei +11.40 baltijas augstumu sistēmā.
- Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros
- Mūra sienas enkurot dzelzbetona kolonnās un pārseguma paneļos, enkurojot ar Ø6B500B, L-300 katrā 4.bloku rindā, kolonnā ielīmēt ar cementa suspensiju 150mm.
- Strādāt kopā ar inženiertīklu rasējumiem un izbūvēt caurumus betonēšanas laikā, kā norādīts rasējumā, vai pēc tam izurbjot (ne lielākus par Ø200mm), pārseguma paneļos drikst veidot caurumus viena dobuma ietvaros, nebojājot nesošo ribu un stiegru; saliekamā dzelzbetona sijās un kolonnās caurumus urbt nav atļauts.
- ??? Ap komunikāciju atvērumiem ievietot papildus stiegru Ø10B500B pa kontūru gan augšējā, gan apakšējā stiegrojuma līmenī.
- Betona klase uz vietas betonētajām konstrukcijām C25/30, stiegru klase B500B.
- Saliekamās dzelzbetona kolonnas skat. lapās BK-2.13 ... BK-2.16.
- Saliekamā dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
- Griezumus skat.:
 - 1-1; 2-2 lapā BK-2.11;
 - 3-3; 4-4 lapā BK-2.12;

Stiegru specifikācija

Npk	Nosaukums	Svars, kg	Daudz. m3	Standarts	Piezīme
1	2	3	4	8	9
1	Ø12 B500B	595		LVS ENV10080	

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Pasūtījums		Marka
				BK
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	Stadija	Lapa	Mērogs
		BP	2.10	1:100

Rasējums:
Pārseguma enkurojumu plāns uz atz.+9.800 un +10.405

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>G. Kamejecka</div> <div></div> <div>būvkonstruktoru birojs</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R</div>
BPDV	G.Kamejeckis		28.08.2015	
Konstruktors	G.Kamejeckis		28.08.2015	
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015	