
A1 APKURES SISTĒMAS SHĒMA
(SĀKUMS)
A
radiators "PURMO COMPACT"
C11-500-1600-radiatora marka
radiatora garums, L (mm)
radiatora augstums, H (mm)
radiatora dziļums
1200 W - radiatora jauda, W
RTD-G
regulators lenķis
ar termostatu
atgaisotājs
RLV-15
atpakaļgaitas radiatora
noslēgvārsts
Ø15x1,0
Ø35x1.5
Ø42x1.5
Ø54x2.0
i=0.002
LV40
LV32
Atgaisotājs
C11-500-800
Q=550
Q=600
C11-500-1000
Q=700
C11-500-400
Q=200
C11-500-700
Q=500
NV21.200.079(VT tips)
Q=2800
NV21.160.035(VT tips)
Q=1000
NV21.200.086(VT tips)
Q=3330
LV25
LV50
BV25
0,124l/s
0,092l/s
0,090l/s
0,115l/s
0,159l/s
0,146l/s
BV40
BV50
"a"
"b"
"c"
"d"
"a1"
"b1"
"c1"
"d1"
skat. 7.lapu
skat. 8.lapu
Mezgls "A"
zem pagrabst.
griestiem
A1 sistēma
Q=61.50kW
Ø54x2.0
T11-T21/80-60°C
PROJEKTA
ROBĒŽA
PIEZĪMES
1.Ø22x1.0 - vara caurules diametrs,mm.
2.LV20 - lodveida vārsts ,diametrs 20 mm.
3.BV20 - balansējošais vārsts ,diametrs 20 mm.
4.Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti
ar izolāciju "PAROC" 40mm biezumā.
5.Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
6.Visi cauruļvadi grīdas konstrukcijas izolēt ar
ar izolāciju firmas"ARMACELL" 13mm biezumā.
Mārupes novada dome
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss,
Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons
A1 apkures sistēmas shēma (sākums).
Pārbaud. N.Kotina
Izpild. N.Kotina
Datums: 01.06.2015.
Mērogs: 1:100
Projekta stadija: TP
Projekta daļa: AVK-A
Rasējuma Nr. AVK-A-6
Lapa nr. 6
Projekta Nr. zavak2015
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284959