

Piezīmes

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu un izplešanās trauku izvietošanu, kā arī pievienošanos ēkas apkures, ventilācijas ierīčtas siltumapgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmai precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Izplešanās traukiem uzstāda noslēgarmatūru un to noplombē atvērtā stāvoklī.

Armatūru ar (*) skat. AVK daļas specifikācijā.

Pasūtītājs:	Mārupes novada dome
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons
Rasējuma nosaukums:	Siltummezgla principiālā shēma

	BPDV	N. TARASOVA	
	Projekt.	N. TARASOVA	
Projekta stadija:	BP	Datums:	01.10.2015.
Projekta daļa:	SM	Mērogs:	b/m
Rasējuma Nr.	SM-2	Projekta Nr.	mvsk2015
Lapu sk.		Fails:	mvsk

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853