


SS-1-2

MMJ-5x16 M-2
no GS

Pu=33.0kW
Pa=25.0kW
Ia= 40.0A
cosφ=0.93

63A	1		C10A	MMJ-3x1.5	El apgaismojums telpā 1.18	1,0
	2		C10A	MMJ-3x1.5	El apgaismojums telpā 1.17	1,0
	3		C10A	MMJ-3x1.5	El apgaismojums telpā 1.17	1,0
	4		C10A	MMJ-3x1.5	El apgaismojums telpā 1.16	1,0
	5		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.20	3,0
	6		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.20	3,0
<div>Kontaktdrošinātājs 40A</div> <div>ON/OFF</div>	7		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	8		C16A	MMJ-5x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	9		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	10		C16A	MMJ-5x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	11		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	12		C16A	MMJ-5x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	13		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	14		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	15		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
	16		C16A	MMJ-3x2.5	Sienas kontakts telpā Nr 1.17	3,0
Rezervē 30% un 6 grupas						



Pasūtītājs:

Mārupes novada dome

Objekts:

Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss,
Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons

Rasējuma nosaukums:

Spēka sadalne SS-1-2



BPDV

U. ŠULCS

Proj.

U. ŠULCS

Projekta stadija:

TP

Datums:

01.06.2015.

Projekta daļa:

EL

Mērogs:

Rasējuma Nr.

EL-13

Projekta Nr.

mvsk2015

Lapu sk.

...

Fails:

mvsk

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853