















3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m ²
3.01	Kapņu telpa Nr.1	47,7
3.02	Kopni telpa Nr.2	27,8
3.03	Galtnis	94,2
3.04	Matematikas / dabas zinību kabins	66,1
3.05	Latviešu valodas kabins	64,9
3.06	Svešvalodu kabins	43,0
3.07	Svešvalodu kabins	44,1
3.08	Svešvalodu kabins	46,9
3.09	Ģeogrāfijas kabins	65,7
3.10	Ģeogrāfijas un dabas zinību inventāra telpa	28,8
3.11	Dabas zinību kabins	64,9
3.12	WC	12,0
3.13	Uzkopšanas inventāra telpa	3,3
3.14	WC	13,6
Kopējais 3.sāta telpu platība		626,3
Kopējais 3.sāta telpu platība		2550,4

-  - Adrešu detektors
 - Adrešu detektors / virs pietiek. grieztiem
 - Adrešu rokas darbības detektors
 - Adrešu ugunsgrēka trauksmes sīrēna ar sīrobu
 - Adrešu vadības / kontroles modulis ar cipas / īsslēguma izoliatoru
 - Adrešu detektoru pamatne ar cipas / īsslēguma izoliatoru
 - Signalizācijas sistēmas kabelis JF-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8
 - Kabelis EUPROSAFE 2x1
 - Kabelis J-Y(STY) 2x2x0.8
 - E30 elektroapgādes kabelis (patērdz. ei. projekts)
 - Logu piedziņas barošanas bloks, 230/24
 - Logu piedziņas vadības slēdzis
 - Komutācijas kārta

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠĪFĒJUMS:
AD1/19 - Adrešu detektors/modulis
 Detektora/modula numurs adrešu cipā
 Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas adrešu cipas numurs
 Detektora/modula apzīmējums - AD adrešu dūmu detektors

<div>SIA "NCS LV" Darzangulī ielā 8-1, Rīga, LV-1012 Tālrunis: +371 67306273 Fakss: +371 67306276</div>				<div>Pasūtītājs: SIA "Ozoza & Bula, arhitektu birojs" Kc. Valdemāra iela 22-2 Tēl./fakss: 67-284853</div> <div></div>				Projekta daļa: UAS			
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus Kamora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons				Stādīja BP UAS-5A		Lapas Izmēri					
3 stāva plāns. Automātiska ugunsgrēka atkļāšanas iekārtu sistēma.				Pasūtītums: PR 15/468		Mērogs M1:100 Arhiva Nr.:					
Bojpr. d. vadl. R. Sadovalskis				22.06.2016							
Izstrādāja R. Lindrāns				22.06.2016							