

skatīt projekta lapu UAS-2

vājštrāvas kabeli uz dežuranta posteni,  
projektējamo UAS paneli FX3-M  
4kab. JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

proj. kabelu kanāls 50x105  
vājštrāvu sistēmām- iekārtas 1ESS

vājštrāvas kabeli uz dežuranta posteni,  
projektējamo UAS paneli FX3-M  
4kab. JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

PROJEKTĒJAMĀS UAS SISTĒMAS  
KONTROLES PANEĻIS FX3-M


ESOŠĀS UAS SISTĒMAS  
KONTROLES PANEĻIS


PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI:

- Adrešu detektors
- Adrešu detektors vīrs pikier, griešiem
- Adrešu rokas darbības detektors
- Adrešu ugunsgrēka trauksmes sīrēna ar atrobu
- Adrešu vadības / kontroles modulis ar cilpas īstieģuma izdošonu
- Adrešu detektoru pannaie ar cilpas īstieģuma izdošonu
- Signālizāācijas sistēmas kabeļis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠĪFREJUMS:

- AD1/19 - Adrešu detektors/modulis
- Detektoramodulja numurs adrešu cilpa
- Ugunsdzēsības signālizācijas sistēmas adrešu cilpas numurs
- Detektoramodulja apzīmējums - AD adrešu dānu detektors
- AD adrešu sīrēna detektors
- AS adrešu trauksmes sīrēna
- OM-adrešu vadības modulis
- IM-adrešu kontroles modulis



SIA "NCS LV"				Pasūtītājs :				Projekta daļa : UAS			
Dzirzangļu iela 8-1, Rīga, LV-1012				SIA "Ozola & Bula arhitektu birojs"							
Tēlr. +371 67306275 faks. +371 67306276				Kl. Valdemāra iela 22-2							
				Ieā./fakss 02294853							
Objekts:				Mācības vidusskolas jaunais mācību korpus				Stādija			
Būvpr. d vad.				R. Sadoyskis				BP			
Zastādāja				R. Indrāns				UAS-3			
				23.10.2015				-			