



3. STĀVA TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA			
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²	
4.01	Bērņu priekštelpa	10.7	
4.02	Bērņu priekštelpa	17.0	
4.03	Ventilācijas kamara	162.5	
4.04	Auksīte bērni	62.3	
4.05	Auksīte bērni	311.0	
Kopējā bērnu stāva telpu platība		583.5	
Kopējā divas telpu platība		2530.4	



Pienēmtie apzīmējumi:

- Virsapmetuma skaļrunis
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, A līnija
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, B līnija
- Kabelis FTP (4x2x0.5) Cat5e
- Skaļruņu marķējums:
- SKL A.01 - A līnijas skaļruņi
- SKL B.01 - B līnijas skaļruņi
- SKL A.02 - Skaļruņa zonas numurs
- SKL B.02 - Komutatora A vai B izēja
- SKL A.03 - Skaļruņu kārtas numurs zona
- SKL B.03 - Skaļruņa nominālā jauda W

SIA "NCS LV"				Pasūtītājs :				Projekta sadala : 3.ESS			
Dzirzauģu ieda S-1, Rīga, LV-1012				SIA "Ozola & Bula arhitektu birojs"							
Tālrunis: +371 67506275				Kc/Valdnieka iela 22-2							
				Tel./Fakss: 67284853							
				Objekts:				Stādija			
Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis			Mātrines vidusskolas jaunais mācību korpusa				Lapa			
Izstrādāja	R. Indrāns	23.10.2015		Kamora iela 97, Mātrupes pagasts, Rīgas rajons				BP			
				Beniņu stāva plāns.				3.ESS-6			
				Automātiska balss ugunsgrēka				-			
				izziņošanas sistēma.				-			
				Pasūtītums :				Mērogs			
				PR 15/468				M1:100			
								Arhiva Nr.			