


3. STĀVA TĒĻU EKSPĻĪKĀCIJA			
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²	
4.01	Bērņu priekštelpa	10.7	
4.02	Bērņu priekštelpa	17.0	
4.03	Ventilācijas kamera	162.5	
4.04	Aukstie telpiņi	62.3	
4.05	Aukstie telpiņi	311.0	
Kopējā bērnu stāva telpu platība		583.5	
Kopējā ēkas telpu platība		2530.4	



Pienēmtie apzīmējumi:

- Virsapmetuma skaļrunis
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, A līnija
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, B līnija
- Kabelis FTP (4x2x0.5) Cat5e
- Skaļruņu marķējums:
- **SKL A.01** - A līnijas skaļruņi
- **SKL B.01** - B līnijas skaļruņi
- **SKL A.02** - Skaļruņa zonas numurs
- **SKL B.02** - Komutatora A vai B izēja
- **SKL A.03** - Skaļruņu kārtas numurs zona
- **SKL B.03** - Skaļruņa nominālā jauda W

"NCS LV"				Pasūtītājs :				Projekta sadala : 3.ESS			
SIA "Ozola & Būle, arhitektu birojs"				SIA "Ozola & Būle, arhitektu birojs"				BP 3.ESS-6			
Dzirzauģu ieda S-1, Rīga, LV-1012				Kc/Valdnieka iela 22-2				Mērogs			
Tālrunis: +371 67506275				Fakss: +371 67506276				PR 15/468			
Objekts:				Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus				Arhiva Nr.			
Būvpr. d. vad.				R. Sadovskis				23.10.2015			
Izstrādāja				R. Indrāns				23.10.2015			
Centralizētās izziņošanas sistēmas.				Bērņu stāva plāns.				Centralizētās izziņošanas sistēmas.			

Sis risinājums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autors ir SIA "NCS LV" un šis risinājums ir izdots ar nosaukumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" atļaujas.