skatīt projekta lapu 3ESS-2

vājstrāvas kabeļi uz apziņošanas sistēmas komutācijas skapi
8kab. JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

proj. kabeļu kanāls 50x105
vājstrāvu sistēmām- iekļauts 1ESS

proj. kabeļu kanāls 50x105
vājstrāvu sistēmām- iekļauts 1ESS

vājstrāvas kabeļi uz apziņošanas sistēmas komutācijas skapi
8kab. JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

1kab. (N)HXCH FE/180 E30 3x4
1kab. JE-H(St)H FE-180/E30 4x2x0.8

ESOŠĀ EL.APGĀDES SADALNE

PROJ. 24U APZIŅOŠNAS SISTĒMAS KOM. SKAPIS

1kab. JE-H(St)H FE-180/E30 4x2x0.8

ESOŠAIS APZIŅOŠNAS SISTĒMAS KOM. SKAPIS

Pieņemtie apzīmējumi:

- Virsapmetuma skaļrunis
- Attālās vadības izziņošanas sistēmas panelis ar mikrofonu
- Kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x1.0, A līnija
- Kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x1.0, B līnija
- Kabelis FTP (4x2x0.5) Cat5e
- Kabelis (N)HXCH FE/180 E30 3x4

Skaļruņu marķējums:

SK1.A.01 1.5W - A līnijas skaļruņi

SK1.B.01 1.5W - B līnijas skaļruņi

SK1.A.01 3W
- Skaļruņa zonas numurs
- Komutātora A vai B izeja
- Skaļruņu kārtas numurs zonā
- Skaļruņa nominālā jauda W

SIA "NCS LV"
Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Pasūtītājs :
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemāra iela 22-2
tel./fakss 67284853

Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis		23.10.2015
Izstrādāja	R. Indrāns		23.10.2015

Objekts:
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss
Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons

Esošās ēkas 1.stāva plāns.
Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.

Projekta sadaļa : 3ESS

Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
BP	3ESS-3	-	-

Pasūtījums : PR 15/468

Mērogs M1:200

Arhīva Nr.

Šis rasējums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.