

3.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m^2
4.01	Bēniņu priekštelpa	10.7
4.02	Bēniņu priekštelpa	17.0
4.03	Ventilācijas kamera	182.5
4.04	Aukstie bēniņi	62.3
4.05	Aukstie bēniņi	311.0
	Kopējā bēniņu stāva telpu platība	583.5
	Kopējā ēkas telpu platība	2530.4

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Adrešu detektors
- Adrešu detektors virs piekar. griestiem
- Adrešu rokas darbības detektors
- Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu
- Adrešu vadības / kontroles modulis ar cilpas īsslēguma izolātoru
- Adrešu detektoru pamatne ar cilpas īsslēguma izolātoru
- Signalizācijas sistēmas kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8
- Termokabelis PROTECTOWIRE 68°
- Komutācijas kārba

IEKĀRTU MARĶĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

AD1/19 - Adrešu detektors/moduļa
- Detektora/moduļa numurs adsrešu cilpā
- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas adrešu cilpas numurs
- Detektora/moduļa apzīmējums - AD adrešu dūmu detektors
  AT-adrešu siltuma detektors
  AR-adrešu rokas darbības detekt
  AS-adrešu trauksmes sirēna
  OM-adrešu vadības modulis
  IM-adrešu kontroles modulis

SIA "NCS LV"
Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis		22.06.2016
Izstrādāja	R. Indrāns		22.06.2016

Pasūtītājs :
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemāra iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Projekta daļa : UAS

Objekts:
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss
Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons

Bēniņu stāva plāns.
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas iekārtu sistēma.

Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
BP	UAS-6A	-	A

Pasūtījums : Mērogs
PR 15/468 M1:100
Arhīva Nr.

Šis rasējums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.