


Nr. p.k.	Materiāla nosaukums un raksturojums	Tips vai marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma					
1	Adrešu pults (FX3-M-LV, cilpu plate Intellia)	FX3-M-LV	k-ts	1	
2	Konfigurācijas programma	FX3-M-LV	k-ts	1	
3	Licences atslēga	FX/ESA	k-ts	1	
4	Logisko funkciju modulis	MCO	k-ts	1	
5	Akumulatoru baterija 12V 12Ah	Shenzhen Ritar Power	gab.	2	
6	Akumulatoru baterija 12V 5Ah	Shenzhen Ritar Power	gab.	2	
7	Barošanas bloks 24VDC 3A, ar akumulatoru atbalstu		gab.	1	
8	Adrešu dūmu detektors	INTELLIA EDI-20	gab.	86+9	~10%
9	Adrešu siltuma detektors	INTELLIA EDI-50	gab.	2	
10	Standarta detektoru pamatne	INTELLIA EBI-10	gab.	82+9	~10%
11	Detektoru pamatne ar izolatoru	INTELLIA EBI-11	gab.	6	
12	Iznesamais detektoru indikators	INTELLIA ERI-10	gab.	25	
13	Adrešu rokas darbības detektors ar pamatni	INTELLIA EPP-21/SR2G	k-ts	13+1	~10%
14	Adrešu ārējā izpildījuma ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu	AH-03127S	gab.	2	
15	Adrešu sirēnu modulis	INTELLIA EMI-301/S	gab.	2	
16	Adrešu ieejas/izejas modulis ar izolatoru (v/a montāža)	INTELLIA EMI-311/240	k-ts	18	
17	Termokabelis PROTECTOWIRE 68°, 47m	PROTECTOWIRE	k-ts	1	
18	Termokabelis PROTECTOWIRE 68°, 12m	PROTECTOWIRE	k-ts	1	
19	Signalizācijas kabelis 1x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30 min)	JE-H(St)H-FE 180/E30	m	1750	
20	Signalizācijas kabelis 1x2x1 (ugunsnoturīgs 30 min)	JE-H(St)H-FE 180/E30	m	130	
21	Elektroapgādes kabelis 3x1.5 (ugunsnoturīgs 30 min)	N2XH FE180/E30 3x1.5	m	20	
22	Komutācijas kārbīņa		gab.	2	
23	Instalācijas caurule Ø20 mm	Evopipes	m	450	
24	Gofrēta instalācijas caurule Ø20 mm	Evopipes	m	200	
25	Kabeļu kanāls 25x16	Legrand	m	110	
26	Sistēmas integrēšana kopējā skolas ugunsgrēka atklāšana un ugunsgrēka izziņošanas sistēmā		k-ts	1	
27	Montāžas materiāli (spaiļes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.)		k-ts	1	
28	Ugunizturīgais pildījums	java GVS Fire Stop	k-ts	1	

SIA "NCS LV" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276				Pasūtītājs : SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" Kr. Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853				Projekta daļa : UAS	
				Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis	23.10.2015				BP	UAS-8	-	-
Izstrādāja	R. Indrāns	23.10.2015		Materiālu specifikācija.		Pasūtījums :		Mērogs	
						PR 15/468		b/m	
								Arhīva Nr.	