



skatīt projekta lapu 3ESS-2

vāistrāvas kabeli uz apziņošanas sistēmas komutācijas skapi
8kab. JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

proj. kabelu kanāls 50x105
vāistrāvu sistēmām- iekļauts 1ESS

proj. kabelu kanāls 50x105
vāistrāvu sistēmām- iekļauts 1ESS

vāistrāvas kabeli uz apziņošanas sistēmas komutācijas skapi
8kab. JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8

1kab. (N)HXCH FE/180 E30 3x4
1kab. JE-H(S)H FE-180/E30 4x2x0.8

ESOŠĀ EL.APĢĀDES SADAĻNĒ

PROJ. 24U APZIŅOŠNAS SISTĒMAS KOM. SKAPIS

1kab. JE-H(S)H FE-180/E30 4x2x0.8
ESOŠAIS APZIŅOŠNAS SISTĒMAS KOM. SKAPIS

Pienēmtie apzīmējumi:

- Visapņemtuma skaiturītis
- Attālais vadītājs izziņošanas sistēmas panelis ar mikrofonu
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, A līnija
- Kabelis JE-H(S)H FE-180/E30 1x2x1.0, B līnija
- Kabelis FTP (4x2x0.5) Caisē
- Kabelis (N)HXCH FE/180 E30 3x4

Skaiturņu marķējums:

- SK1.40L - A līnijas skaiturīši
- SK1.80L - B līnijas skaiturīši
- SK1.40L - Skaiturņa zonas numurs
- SK1.40L - Komutatora A vai B izveļa
- SK1.40L - Skaiturņu kaitas numurs zonā
- SK1.40L - Skaiturņa nominālā jauda W

SIA "NCS LV"				Pasūtītājs :				Projekta sadaļa : 3ESS			
Direktors ieta 8-1, Rīga, LV-1012				SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"				Lapa			
Tēl. +371 67306275 faks. +371 67306276				K/ Valdemāra iela 22-2				BP 3ESS-3			
				tel./fakss 07294853				-			
				Objekts:				Pasūtītums :			
Būvpr. d vad.				Mācības vidusskolas jaunais mācību korpus				Mērogs			
R. Sadošskis				Kamora iela 97, Mācības pagasts, Rīgas rajons				PR 15/468			
R. Indrāns				23.10.2015				Arhivā Nr.:			
Zastādāja											
				Esosās ēkas 1. stāva plans.							
				Centralizētais izziņošanas sistēmas.							