


Nr. p.k.	Materiāla nosaukums un raksturojums	Tips vai marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma</b>					
1	Adrešu pults (FX3-M-LV, cilpu plate Intellia)	FX3-M-LV	k-ts	1	
2	Konfigurācijas programma	FX3-M-LV	k-ts	1	
3	Licences atslēga	FX/ESA	k-ts	1	
4	Akumulatoru baterija 12V 7Ah	Shenzhen Ritar Power	gab.	2	
5	Adrešu dūmu detektors	INTELLIA EDI-20	gab.	86+9	~10%
6	Adrešu siltuma detektors	INTELLIA EDI-50	gab.	2	
7	Standarta detektoru pamatne	INTELLIA EBI-10	gab.	82+9	~10%
8	Detektoru pamatne ar izolatoru	INTELLIA EBI-11	gab.	6	
9	Iznesamais detektoru indikators	INTELLIA ERI-10	gab.	25	
10	Adrešu rokas darbības detektors ar pamatni	INTELLIA EPP-21/SR2G	k-ts	13+1	~10%
11	Adrešu ārējā izpildījuma ugunsgrēka trauksmes sirēna ar strobu	AH-03127S	gab.	2	
12	Adrešu sirēnu modulis	INTELLIA EMI-301/S	gab.	2	
13	Adrešu ieejas/izejas modulis ar izolatoru (v/a montāža)	INTELLIA EMI-311/240	k-ts	18	
14	Termokabelis PROTECTOWIRE 68°, 47m	PROTECTOWIRE	k-ts	1	
15	Termokabelis PROTECTOWIRE 68°, 12m	PROTECTOWIRE	k-ts	1	
16	Signalizācijas kabelis 1x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30 min)	JE-H(St)H-FE 180/E30	m	1750	
17	Elektroapgādes kabelis 3x1.5 (ugunsnoturīgs 30 min)	N2XH FE180/E30 3x1.5	m	10	
18	Komutācijas kārbīša		gab.	4	
19	Instalācijas caurule Ø20 mm	Evopipes	m	450	
20	Gofrēta instalācijas caurule Ø20 mm	Evopipes	m	200	
21	Kabeļu kanāls 25x16	Legrand	m	110	
22	Sistēmas integrēšana kopējā skolas ugunsgrēka atklāšana un ugunsgrēka izziņošanas sistēmā		k-ts	1	
23	Montāžas materiāli (spaiļes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.)		k-ts	1	
24	Ugunizturīgais pildījums	java GVS Fire Stop	k-ts	1	

**Papildus materiāli pēc "A" izmaiņām**

Nr. p.k.	Materiāla nosaukums un raksturojums	Tips vai marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma</b>					
1	Adrešu ieejas/izejas modulis ar izolatoru (v/a montāža)	INTELLIA EMI-311/240	k-ts	6	
2	Signalizācijas kabelis 2x2x0.8 (ugunsnoturīgs 30 min)	JE-H(St)H-FE 180/E30	m	250	
3	Komutācijas kārbīša		gab.	19	
4	Keramiskās (ugunsdrošas) rindspaiļes		gab.	19	
5	Barošanas bloks 230/24	(SCHUCO - 262 724)	k-ts	6	
6	Rokas vadības slēdzis	(SCHUCO - 262 718)	k-ts	11	
7	Montāžas materiāli (spaiļes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.)		k-ts	1	

SIA "NCS LV" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tāl. +371 67506275 fax. +371 67506276				Pasūtītājs : SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" Kr. Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853				Projekta daļa : UAS	
				Objekts:		Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
				Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpusš Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		BP	UAS-8A	-	A
Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis		22.06.2016	Materiālu specifikācija.		Pasūtījums :		Mērogs	
Izstrādāja	R. Indrāns		22.06.2016			PR 15/468		b/m	
								Arhīva Nr.	