

Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Kopā
1	2	3	4	5
1	Kontrolieris	Plena Bosch LBB 1990/00	kompl.	1
2	Pastiprinātājs 240W	Plena Bosch LBB1935/20	kompl.	1
3	Attālinātās vadības panelis, ar mikrafonu	Plena Bosch LBB1996/00	kompl.	1
4	Sistēmas programnodrošinājums		kompl.	1
5	Akumulatoru uzlādēšanas iekārta	PLN24CH	kompl.	2
6	Akumulators 12V, 100ah		gab.	6
7	Komutācijas skapis 19" 24U 600x800x1300		gab.	1
8	19" 230V barošanas rozešu bloks (ar 6-kontaktiem)		gab.	1
9	Plaukts 19"- stiprināms četros punktos		gab.	2
10	Zemējuma klemme komutācijas skapim		kompl.	1
11	Skrūves - uzgriežņi M6 (komutācijas skapim)		gab.	30
12	Virsapmetuma skaļrunis	LB1-UW06-L	gab.	50
13	Griestos iebūvējams skaļrunis	LBC3951/11	gab.	41
14	Ugunsizturīgā EVAC spaile	BOSCH LBC 1256/00 EVAC Connection adapter	gab.	91
15	Kabelis 1x2x0.8	JE-H(St)H FE-180/E30	m	2200
16	Kabelis 4x2x0.8	JE-H(St)H FE-180/E30	m	60
17	Spēka kabelis 3x4	(N)HXCH FE/180 E30	m	60
18	Zemējuma kabelis 1x16	Cu 1x16	m	50
19	Instalācijas caurules	EVOPIPES d-20mm	m	300
20	Gofrēta instalācijas caurules	EVOPIPES d-20mm	m	100
21	Sistēmas integrēšana kopējā skolas ugunsgrēka izziņošanas sistēmā, ieskaitot pieslēgumu pie skolas stundu zvanu taimera		kompl.	1
22	Ugunsdrošais pildījums	java GVS Fire Stop	kompl.	1
23	Montāžas materiāli		kompl.	1

SIA "NCS LV" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tāl. +371 67506275 fax. +371 67506276				Pasūtītājs : SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" Kr. Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853		Projekta sadaļa : 3ESS			
				Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
Būvpr. d. vad.	R. Sadovskis		23.10.2015			BP	3ESS-8	-	-
Izstrādāja	R. Indrāns		23.10.2015	Materiālu specifikācija.		Pasūtījums :		Mērogs	
						PR 15/468		b/m	
								Arhīva Nr.	