

VISPĀRĒJIE DATI

RASEJUMU SARAKSTS


- 1. VISPĀRĒJIE DATIOKT-1
- 2. ĢENPLĀNS AR ĢKTĻIEMOKT-2
- 3. ŪDENSIVADA ŪI ĢARENPROFILS UN DETALIZĀCIJAOKT-3
- 4. ŪDENS MĒRTĀĻA AKVAS DETALIZĀCIJAOKT-4
- 5. KANALIZĀCIJAS K1 ĢARENPROFILSOKT-5
- 6. ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA ROKOT TRANŠEJASOKT-6
- 7. ĢAĻZESIVADA AIZSARDZĪBAOKT-7

DARBU APJOMI

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

- 1. AUGSTUMA ATZĪMES UN MĒRI DOTI METROS. AUGSTUMA ATZĪMES BALTIJAS SISTĒMĀ.
- 2. ĒKU ŪDENSIVADA PIESLĒGUMU IEBŪVES DZĪJUMS 1.80m NO ZEMES VIRSMAS LĪDZ ĢAURUJ VADA VIRSMAI.
- 3. RAKŠANAS UN MONTĀŽAS DARBUS ESOSU KOMUNIKĀCIJU TUVUMĀ VEIKT AR ORGANIZĀCIJU ATĻAUVU, KURU UZPAUDZĪBĀ TIE ATRODAS.
- 4. ATĻĀJUMI UN PĀĢĒRĒZIENU LĒŅŅI NOTEIKTI PĒC MĒRŅOGA. BŪVDARBU LAIKĀ TIE JĀPRECĒZĒ.
- 5. PROJEKTA UZRADĪTOS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZVIETOT AR LĪDZVERTĒGĪEM, KURĪ PĀREDZĒTI IZMANTOŠANAI ATTIECĪGĀJĀ SISTĒMĀ.

APZĪMĒJUMI



VISPĀRĒJIE DATI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

PROJEKTA ŪDENSĀRĢĀDES UN KANALIZĀCIJAS DAĻĀ IZSTRĀDĀTĀ ATBILSTOŠI LBN 223-15 "ŪDENSĀRĢĀDES ĀRĒJIE TĒĻĻI UN BŪVES" LBN 223-15 "KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĒĻĻI UN BŪVES" Projekts izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras plānojumu un SIA "Mārupes komunālās pakalpojumi" tehniskajiem noteikumiem Nr. 2-6/326 no 24.07.2015.

PAMATRĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Ūdens patēriņš				Nepieciešamais spiediens ūdensvada līmenī, m	Izstrādāto el. dzinēju jauda, kW	Piezīmes
	m3/diēn	m3/st	l/s	ugunsdz. l/s			
ŪDENSIVADS ŪI	4.28	2.28	1.09	—	25	—	
KANALIZĀCIJA K1	4.28	2.28	2.89	—	—	—	—

Ūdensvads ŪI

Aušās Ūdens apgābe paredzēta no esošā pabeigta Ūdensvada, izbūvējot Ūdensvada līmeni Dn300. Paredzējums esošajam Ūdensvadam līmenim d150 esošā iedaļā mēģ. Apsūto Ūdensvada pabeigšana montēt no pabeigsmas Ūdensapgādes cauruļmā PN10. IESPĒJAMA ĢĻTU, ATBILSTOŠU LBN 223-15 PRASĪBĀJI PĒĻĒTOŠANĀJ.

Kanalizācija K1

Sabūvējot kanalizāciju K1 novada notekārtējus uz iekārtotās sabūvējotās kanalizācijas tīklu. Paredzējums esošās iedaļā. Projekts paredzēts esošo iekārtotās sabūvējotās kanalizācijas tīklu rekonstruāciju, izņemot tos ātrus projektējamās ēkās izbūvējot. Pabeigot sabūvējotās kanalizācijas K1 cauruļvadu pabeigšana montēt no pabeigsmas PP cauruļmā Dn110/160, iegādāties klase 7B. Stāvējums no pabeigsmas 0400 ar "peldošā" tipa vāku. Stāvējums no pabeigsmas 0400 ar "peldošā" tipa vāku. IESPĒJAMA ĢĻTU, ATBILSTOŠU LBN 223-15 PRASĪBĀJI PĒĻĒTOŠANĀJ.

Kanalizācija K2

Lietus kanalizācija K2 novada notekārtējus no projektējamās ēkās jumta un tai pieguļošās teritorijas uz esošo iekārtotās lietus kanalizācijas tīklu. Paredzējums esošās iedaļā. Projekts paredzēts esošo iekārtotās sabūvējotās kanalizācijas tīklu rekonstruāciju, izņemot tos ātrus projektējamās ēkās izbūvējot. Pabeigot lietus kanalizācijas K2 cauruļvadu pabeigšana montēt no pabeigsmas PP cauruļmā Dn110/160, iegādāties klase 7B. Stāvējums no pabeigsmas 0400 ar "peldošā" tipa vāku. IESPĒJAMA ĢĻTU, ATBILSTOŠU LBN 223-15 PRASĪBĀJI PĒĻĒTOŠANĀJ.

Būvējot vākt sūkņus ar LBN prasībām, ieviešot materiālu un iekārtu iegādāties montāžas instrukcijas. Projekts paredzēts materiālu un iekārtu vākt iegādāties ēkās, LBN prasībām atbilstošu pabeigšana. Montāžā esošo iekārtotās sagādāšanu.

Pasūtītājs:		Mārupes novada dome		Rasējuma nosaukums:	
-------------	--	---------------------	--	---------------------	--

Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpusis, Kantora iela 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons

VISPĀRĒJIE DATI

Projekta stadija:		B.P.		Datums:	
BPV		V.OZOLA		01.08.2015	
BPV		A.GAILE		OKT	
INŽENIERIS		M.BULIS		OKT-1	
INŽENIERU BIROJS		Lapu sk.		Projekta Nr.	
				mveik2015	
				Faišs:	

Projekta veicējs: SIA "BOKS BIRD" Adrese: Rīga, Ie. Valdemāra iela 22-3, Tālrunis 67376807

ŠĪ BŪVPROJEKTA ĢKT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN ĢĻTU NORMATĪVO AKTU, KĀ ĀRĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA ĢKT D.VAD.

ALJA ĢAILE

NR-3-00104

01.06.2015

ŠĀJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IERĢĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠĪ BŪVATĻĀJĀJĀ IETVERTĀJIEM NOSACĪJUMIEM

BŪVPROJEKTA VAD.

VĀJA OZOLA

NR-10-0287

01.06.2015