


**PIEZĪMES:**

1. Projektā iekavots paredzētais apgaismojums Konradu ielā, Bebru ielā, Mārupē.
2. Cēla apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti  $h=6$ ,  $0\text{m}$  un  $h=4$ ,  $0\text{m}$  no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru LED 69W spuldzī vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXPk-1-4x25 un AXPk-1-4x16 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzvaras.
4. Kabeli gūdiņi  $0,7\text{m}$  dziļumā zaļā zonā un  $1,0\text{m}$  dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, novērot minimālo vertikālo atālumu  $0,25\text{m}$ .
5. Projektējamā gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pie darbu pabeigšanas sakarot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjauno zāliņu, brauktuviņu cielos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpieņem jaunākie izpilduzņēmumi no visiem inženierkomunikāciju tīklajiem.
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virsmares inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

*paredzēt to papildus aizsardzību;*

Pasūtītājs: Marupes novada Dome, Reģ. Nr. 900000712827, Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167			Objekts: Marupes novada administratīvā centra publiskais atelpas atjaunošana		<div></div> <p>SIA "BM Projekts" Valsts lieldarbs Tirdzniecība Marupes nov. LV-2167</p>
Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas ielē posmā no Nr.27-31, Gauļus ielā kvartālā ielvaros, Kromes ielā posmā no Nr.23-35, Korndāru ielā, Bebrubēlē posmā no Nr.6-24		
ELT, sad. vad.	Vitālijs Ševčuks	08.08.2016	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja	Arturs Erciņš	08.08.2016			
			Principiālā shēma		
			©All rights reserved. ©Izmantojams sākotnējā ar autoritātesību likumu		
			Līguma nr.: 13-2/49		
			Arhīva nr.: 13-2/49		
			Mērogs:		
Stadija	Lapas	Ras. Nr.			
BP		ELT-3.2			