

Viršu iela 6, Mārupes novads
2016.gada 9.martā
Nr.2-6/109

**TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLĒGUMAM
PIE KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADA TRASES
„Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana”,
Mārupe, Mārupes novads
pieprasīja: SIA „BM-Projekts”, reģistrācijas numurs 40103196966**

1. Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas – Daugavas iela, Pededzes iela, Bebru iela, Krones iela, Konrādu iela, atjaunošanai netiek izvirzītas īpašas prasības.
2. Ielās ir izbūvētas Ūdensvada U, kanalizācijas spiedvadi SPK un Kanalizācijas K1 tīkli un komunikācijas ar atzariem, skataku vākiem.
3. Projektējot un plānojot, skataku vākiem jābūt paceltiem līdz ielas/celiņa virsmai, vāki jānostiprina atbilstoši ceļa segumam, ugunsdzēsības hidrantu esamību vizuāli akcentēt.
4. Projektētājam, saskaņot ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” konkrētu trases izvietojumu un, ja nepieciešams, pieslēguma vietas ūdensvadam un kanalizācijai, izstrādāt un saskaņot projektu.
5. Projektā paredzēt nosacījumu par esošo ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, nodrošināt tehniskā dienesta piekļūšanu UK tīkliem jebkurā diennakts laikā.
6. Projektā nodrošināt UK tīklu, skataku, pazemes aizbīdņu servisa rokturu drošu ekspluatācijas kārtību, neatstāt vaļējas komunikācijas, lūkas. Ūdensvada atzaru pazemes ventiļus un virszemes piekļuves vietas pazemes ventiļiem, kanalizācijas skatakas aizsargāt, tajās nepieļaut smiltis, šķembu, asfalta iekļūšanu lūkās un aizbīdņu servisa rokturu kapēs. Nepieļaut nākotnē kabeļu līniju ietekmi uz komunikācijām.
7. Būvniecības laikā pietuvojoties ūdenssaimniecības komunikācijām saskaņot vai izsaukt ūdenssaimniecības dienestu.
8. Ūdenssaimniecībā tehniskā dienesta tālruna numuri:
Birojs: 67915279 (darba laikā)
Darbu vadītājs – 29125527 (darba laikā)
Diennakts dežūrtālrunis - 26586826
9. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi “
Valdes loceklis



J.Ivanovs