

A	1	2	3	4	5	6	7	8
SKAIDROJOŠS APRAKSTS					SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS			
<p>Būvprojekts objektam: "Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana" izstrādāts pamatojoties uz Pasūtītāja doto projektēšanas uzdevumu un būvaiļauju ņemot vērā spēkā esošos normatīvos dokumentus, kā arī citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.</p> <p>Projektā ELT sadaļā tiek risināta Mārupes administratīvā centra publiskās ārtelpas apgaismojuma atjaunošana.</p> <p><b>Apgaismojuma jaunbūve:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pēc pasūtītāja sniegtā projektēšanas uzdevuma un pasūtītāja ierosinājuma ielai paredzēts izbūvēt 6,0m augstus karsti cinkotus apgaismojuma balstus ar armatūru un 69W LED spuldzēm vai ekvivalenta;</li><li>No esošiem apgaismojuma balstiem izbūvēt apgaismojuma tīklu ar AXPK markas kabeli.</li><li>Šķērsojot ielas un iebrauktuves kabeļa līniju ievietot Ø110mm 750N aizsargcaurulē.</li><li>Kabeļu savienojumus veidot tikai balstos un komutācijas sadaļēs, neizmantojot T veida uznavas.</li><li>Apgaismojuma balstu augstums H=4.5(U=0.6), H=6.5 (U=0.6), konsole 1.5m ar 15 grādu leņķi, kuriem tiek uzstādīts gaismeklis ar 39W LED spuldzi (skatīt Pielikums 1). Gājēju pārējās uzstādīt speciālus apgaismojuma balstus Calypso Zebra.</li><li>Starp balstiem tiek noguldīts kroj. apgaismojuma kabeli AXPK-1-4x25 vai AXPK-1-4x16 (pēc shēmas saskaņā ar projekta lapu ELT-3.1). Kabeļus guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā aizsargcaurulē zem brauktuves. Šķērsojumā viešās ar citam komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālumu 0,25m. Kabeļus guldīt tikai pēc zemes lanēšanas darbu, citu tīklu izbūves, līdz cietā seguma izbūvei.</li><li>Projektējamo gaismekli un balsta instalāciju aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.</li><li>Pirms tranšējas rakšanas atšūrtēt esošās komunikācijas;</li><li>Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no visiem inženierkomunikāciju turētājiem;</li><li>Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;</li><li>Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālienu, brauktuviu cietos segumus.</li></ol>								
B								
C								
D	<p><b>Vispārīgie norādījumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas.</li><li>Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, tādās pašas kvalitātes un specififikācijas un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām.</li><li>Pirms projekta realizācijas būvniecības organizācijai novērtēt materiālu specififikāciju un darbu apjomus, nepieciešamības gadījumā tos rediģēt un saskaņot ar Pasūtītāju.</li><li>Izstrādātais būvprojekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, skatīt ĢP-O.</li><li>Projektu skatīt un izbūvēt kopā ar teritorijas sadaļu.</li></ol>							
E								
F								

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Māriupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana			
Vārds, Uzvārds	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gauļas iela Kvarāļa iekšros, Kronas iela posmā no Nr.23-35, Komādu iela, Bēbru iela posmā no Nr.6-24	SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tiraine, Mārupes nov. LV-2167			
Būvpr. vad.	Dirģis Dāle	08.08.2016					
ELT.sad.vad.	Vitālijs Ševčuks	08.08.2016	Lapas nosaukums:				
Izstrādāja	Arturs Ērciņš	08.08.2016	Vispārīgie rādītāji				
				Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
				BP	5	ELT-1.1	
5				A3			