

**Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
ELT sadaļai (3. kārtā)**

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli					
1	Kabelis	NYJ-J 5x10	m	25	DRAKA
2	Kabelis	NYJ-J 5x6	m	410	DRAKA
3	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	350	EVOPIPES
4	Aizsargcaurule 750N	EVOGAB HAD 50	m	291	EVOPIPES
5	Aizsargcaurule 750N	EVOGAB HAD 110	m	17	EVOPIPES
6	Dekoratīvais apgaismojuma balsts ar gaismekli, automātslēdzi, instalāciju, sliedi, kabeļa apdari, pamatni	LED	k-ts.	24	skatīt TS sadaļā
8	Prožektoru ar statni	LED	gab.	5	skatīt TS sadaļā
9	Ārēja tipa metāla sadalne IP65 komplektā ar durvīm, slēdzeni, pamatni, kontaktkopni (DIN), zemēšanas kopni, nosēgvāku, atslēgu, keramzīti		k-ts.	1	Pēc pasūtījuma
10	Automātslēdzis, 3C25A		gab.	1	HAGER
11	Automātslēdzis, 3B16A 30mA		gab.	1	HAGER
12	Automātslēdzis, 1f B16A 30mA		gab.	3	HAGER
13	Pārsprieguma aizsardzība (B+C)		gab.	1	OBO
14	Rozete 3f sadalnē		gab.	1	
15	Rozete 1f sadalnē uz DIN sliedes		gab.	3	
16	Atkārtotais zemējums		k-ts.	1	
17	Montāžas materiāli		k-ts.	1	
18	Sadalnes marķējums		gab.	1	
19	Automātslēdzis 3C32A (esošā sadalnē)		gab.	1	HAGER
20	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	2	JAUDA
21	Smalkā smiltis		m3	35	
22	Pieslēguma izveidošana no esošās sadales		psl.	1	
23	Esošo balstu ar pamatni, gaismekli, kabeļu ar montāžas elementiem, sadales demontāža		obj.	1	

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).