

**Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
ELT sadaļai (2. kārtā)**

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli					
1	Kabelis	AXPK 4x25	m	238	DRAKA
2	Kabelis	AXPK 4x16	m	110	DRAKA
3	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	76	DRAKA
4	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	275	EVOPIPES
5	Aizsargcaurule 750N	EVOCAB HARD 11	m	254	EVOPIPES
6	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	22	JAUDA
7	DIN sliede apgaismojuma balstā		gab.	11	ENSTO
8	Spaiļu komplekts	SV15	gab.	11	ENSTO
9	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	11	HAGER
10	Apgaismojuma balsts konisks	H=6.5m	gab.	5	EUROPOLES
11	Apgaismojuma parka balsts		gab.	6	Skatīt TS sadaļā
12	Parka balsta pamatne	P-1	gab.	6	
13	Betona pamati stabam	P-1.3	gab.	5	EUROPOLES
14	Balstu gumijas blīve	GB-RG 4-10m	gab.	11	
15	LED Gaismeklis	69W	gab.	5	
16	Parka balsta gaismeklis		gab.	6	Skatīt TS sadaļā
17	Smalkā smiltis		m3	31	
18	Balsta marķējums		gab.	11	
19	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem, sadales demontāža		obj.	1	

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).