

**Iekārtu, konstrukciju un būvizrādājumu kopsavilkums  
ELT sadaļai (4. kārtā)**

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli</b>					
1	Kabelis	AXPK 4x25	m	40	DRAKA
2	Kabelis	NYY-J 3x1.5	m	48	DRAKA
3	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	30	EVOPIPES
4	Aizsargcaurule 750N	EVOCAB HARD 110	m	31	EVOPIPES
5	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	5	JAUDA
6	DIN sliede apgaismojuma balstā		gab.	3	ENSTO
7	Spaiļu komplekts	SV15	gab.	3	ENSTO
8	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	6	HAGER
9	Apgaismojuma balsts konisks	H=6.5m	gab.	3	EUROPOLES
10	Balstu konsole 1.5/1/15	T-veida	gab.	3	EUROPOLES
11	Betona pamati stabam	P-1.3	gab.	3	EUROPOLES
12	Balstu gumijas blīve	GB-RG 4-10m	gab.	3	
13	LED Gaismeklis	69W	gab.	6	
14	Smalkā smiltis		m3	4	
15	Balsta marķējums		gab.	3	
16	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem, sadales demontāža		obj.	1	

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).