



BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS
AR LKT TĪKLIEMM 1:500



- PIEZĪMES:**
- 1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros.
 - 2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasejumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projekta uzdevumu, kā arī arhitektūras uzdevumu.
 - 3) Rasejumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.
 - 4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
 - 5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
 - 6) Attālumi, pagriezienu lēņi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
 - 7) Tranšējas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
 - 8) Aku diametrus precīzēt garenprofilos.
 - 9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
 - 10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
 - 11) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.
 - 12) Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
 - 13) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
 - 14) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
 - 15) Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniskā ekvivalentām iekārtām un materiāliem.
 - 16) Cauruļvadu diametrus un stipumus skatīt garenprofilos.
 - 17) Kanalizācijas aku detalizācijas skatīt standarta pielikumos. Visu lietus ūdens kanalizācijas aku koordinātes skatīt standarta rasejumos.

Aka/mezgls	Y koordināte	X koordināte	Aka/mezgls	Y koordināte	X koordināte	Aka/mezgls	Y koordināte	X koordināte
G1-7	503412.86	306798.90	K2-24	503346.99	306687.97	K2-4	503416.06	306866.61
G1-8	503408.07	306799.95	K2-25	503365.94	306665.38	K2-5	503418.71	306843.71
G1-9	503400.82	306765.21	K2-26	503368.07	306672.41	K2-6	503414.83	306825.43
K-9	503397.34	306743.21	K2-27	503381.70	306659.28	K2-7	503409.35	306799.67
K2-1	503459.99	306828.85	K2-27/1	503429.35	306801.99	K2-8	503401.96	306764.94
K2-10	503399.61	306739.72	K2-28	503448.98	306805.79			
K2-11	503392.20	306712.51	K2-3	503428.91	306855.57			
K2-12	503512.79	306876.96	K2-30	503411.32	306808.91			

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana		Atbildīgais projektētājs: <div><div>SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167</div></div> <p>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</p>								
		Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartālā ietvaros, Kronas iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24		<div>Līguma nr.: 13-249 Arhīva nr.: 13-249 Mērogs: 1:500</div> <table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>LKT-2</td></tr></table>			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	BP		LKT-2
Stadija	Lapas	Ras. Nr.												
BP		LKT-2												
LKT.sad.vad.	Ingars Timofejevs	08.08.2016.		Būvprojekta ģenerālplāns ar LKT tīkliem										
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	08.08.2016.												