

**Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums
ELT sadaļai (1. kārtā)**

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli					
1	Kabelis	AXPK 4x25	m	400	DRAKA
2	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	112	DRAKA
3	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	290	EVOPIPES
4	Aizsargcaurule 750N	EVOGAB HARD 110	m	264	EVOPIPES
5	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	26	JAUDA
6	DIN sliede apgaismojuma balstā		gab.	13	ENSTO
7	Spaiļu komplekts	SV15	gab.	13	ENSTO
8	Automātslēdzis	1f C6A	gab.	13	HAGER
9	Apgaismojuma balsts konisks	H=6.5m	gab.	7	EUROPOLES
10	Apgaismojuma balsts ar konsoli	Calypso Zebra 8m	kmpl.	4	
11	Apgaismojuma balsts ar konsoli	Calypso Zebra 4m	kmpl.	2	
12	Balstu konsole 1.5/1/15	L-veida	gab.	6	EUROPOLES
13	Betona pamati stabam	P-1.0	gab.	1	EUROPOLES
14	Betona pamati stabam	P-1.3	gab.	6	EUROPOLES
15	Betona pamati stabam	P-2	gab.	6	EUROPOLES
16	Balstu gumijas blīve	GB-RG 4-10m	gab.	12	
17	LED Gaismeklis	137W	gab.	6	
18	LED Gaismeklis	69W	gab.	7	
19	Smalkā smiltis		m3	33	
20	Balsta marķējums		gab.	13	
21	kabeļu ar montāžas elementiem,		obj.	1	

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.).