


[illegible]

1. Ø22x1.0 - vara caurules diametrs,mm.
- 2.I.V Dn20 - lodveida vārsta diametrs 20 mm.
- 3.BV Dn20 - balasta šķērais vārsta diametrs 20 mm.
- 4.Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti
ar firmas "ARMACELL" izolāciju 30mm biezumā.
- 5.Cauruļvadu atzīmes precīzēt montāžas laikā.

"Sleigra N"		Reģ. Nr. 4010313260 att. 7-523260, 9245-030	
Pretendents		Mārkus novada dome	
<p>Objekts: Mārkus vidusskolas rekonstrukcijas II kārtas korekcija, Kantora ielā 97, Mārkus pagasta, Rīgas rajons</p> <p>Pasūtītāja nosaukums: A4 mārkus sākšmes sākma (nolīguma).</p>			
	Pārbaud.	N.Kotins	
	Izpil.	S.Filistova	
Projekta etiķete	BP	Datums:	17.09.2014.
Projekta daļa:	ΔVĶ-A	Mērogs:	1:100
Pārbauda Nr.	ΔVĶ-A-8	Projekta Nr.	mārkus 2014
Lapa nr.		Faša:	mārkus
SIA "GZDOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./fax: 87294863			