







Piezīmes:
1. Visi izmēri un augstumi doti metros.
2. Esošo vadu augstumi norādīti pie gaisa temperatūras +35° C
3. Pirms būvniecītas uzsākšanas izstrādājams Darbu veikšanas projekts, kurā iekļaujams risinājums darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no elektrolīniju malējiem vadiem. DVP saskaņojams AS "Augstsprieguma tīkls".

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			
		Paraksts	Datums
TS. sad. vad.	Didzis Dāle		06.08.2016.
Izstrādāja	Lita Zīdere-Šinke		06.08.2016.

Objekts:
Mārupes novada administrativā centra publiskās ārtelpas atjaunošana

Adrese:
Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Krones iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24

Lapas nosaukums:
Šķērsojumi ar 110 kV, 330 kV elektroapgādes līnijām

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Virbu iela 2-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
Gīzmankojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/49
Arhīva nr.: 13-2/49
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		TS-8