


PN1 SISTĒMAS KALORIFERU SILTUMAPGĀDES SHĒMA.



P1; siltumapgāde ("heating")

Primārā plūsma	0,03 l/s
Sekundārā plūsma	0,03 l/s
Primārā kontūra spiediena zudumi	25,00kPa
Sekundārā kontūra spiediena zudumi	0,60 kPa

PIEZĪMES

- 1.Ø22x1.0 - vara caurules diametrs,mm.
- 2.LV20 - lodveida vārsts ,diametrs 20 mm.
- 3.BV20 - balansējošais vārsts,diametrs 20 mm.
- 4.Visi maģistrālie cauruļvadi izolēti ar izolāciju "PAROC" 40mm biezumā.
- 5.Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome			
Objekts: Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas 4.kārta - Vecās sporta zāles apjoma renovācija Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
Pasūtījuma nosaukums: PN1 sistēmas kaloriferu siltumapgādes shēma .			
	Pārbaud.	N.KOTINA	
	Izplid.	S.FILATOVA	
Projekta stadija:	BP	Datums:	01.06.2015.
Projekta daļa:	AVK-V	Mērogs:	1:100
Pasūtījuma Nr.	AVK-V-4	Projekta Nr.	mvak2015
Lapu sk.	5	Pelss:	mvak
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr.Valdemāra iela 23-2 tel./ fakss 67284883			