

Materiālu specifikācija IV kārtā ēkas iekšējie tīkli

Nr. p.k.	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums un raksturojums	Tips vai marka	Mērv.	Skaits
	<u>Spēka un apgaismošanas tīkli</u>			
1	Soprtā zālē pie gaismas renes montējams gaismeklis specializētais ar sp 2x80; IK10 ar režģi		gab.	15
2	Uz virsmas mont. Gaismeklis BRA ar spuldzi 2x26W opal reflektoru IP44 bēniņos		gab.	10
3	Avārijas apgaismojums "Izeja" ar akumulatoru 1,0h ; ar spuldzi 1x8W; ar LED indikāciju		gab.	2
4	Gaismas rene 40x70 montāžai sporta zālē ar montāžas el.		m	90
5	Slēdzis (z.a.), In=10A		gab.	4
6	Slēdzis grupu, In=10A		gab.	1
7	1-fāzu siena kontakts In=16A z.a		gab.	9
8	Montāžkārbā		gab.	10
9	Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3x1.5mm ²	NYM-J	m	350
10	Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3x2.5mm ²	NYM-J	m	70
11	Viniplasta caurule – dn=20mm	P20	m	100

Piezīmes.

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar tehniski līdzvērtīgiem citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas jānorāda projekta autoru un pasūtītāju.
2. EL projektā nav doti gaismekļu tipi, tos precizēt saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot specifikācijā norādītās IP aizsardzības klases un jaudas.
3. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darbu apjomu sastādīšanai.

Sastādīja:

Būvprojekta EL daļas vadītājs:

U. Šulcs

Piezīmes
skaitu precizēt montāžas laikā

as saskaņojot
aizsardzības