


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



PIEZĪMES

1. Ø400/u - gaisavads ar ugunsdroša izolāciju "Paroc" 50mm biezumā.
2. Ø400/c - gaisavads ar siltumizolāciju "Paroc" 50mm biezumā.
3. Gaisavadus atzīmes precizēt montāžas laikā.
4. Restes tipu un piesaisti precizēt dizaina projekta.

Pretvārsts			
Mārupes novada dome			
Objekts			
Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas 4.kārta - Vecās sporta zāles apjoma renovācija Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons			
Projektanta nosaukums			
PN1 sistēmas shēma.			
	Pārbaud.	N.KOTINA	
	Izplid.	S.FILATOVA	
Projekta stadija:		BP	Datums: 01.06.2015.
Projekta daļa:		AVK-V	Mērogs: 1:100
Projektanta Nr.		AVK-V-4	Projekta Nr. mvak2015
Lapu sk.		5	Pelks: mvak
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr.Valdemāra iela 23-2 tel./ fakss 67284883			