

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2017. gada 18. oktobra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

“Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošana”,

identifikācijas Nr. MND 2017/48(turpmāk – Iepirkums),

noteikumiem

Nr.	Jautājums	Atbilde								
1.	Telpa 104, 5.16. pozīcija – jauno durvju montāža nav mērv., apjoms, prasības durvīm, durvju izmērs?	Komisija informē, ka objektā ir paredzēts izmantot esošas durvis kuras tiks demontētas un montētas telpā Nr. 104, durvju ailes izmēri tiks precizēt būvniecības norises laikā. Komisija precizē tāmi svītrojot 5.16. pozīciju. Skatīt precizēto tāmi pasūtītāja mājaslapā http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017 .								
2.	I stāva grīdlīstu montāžai paredzēts pārāk mazs apjoms un mērvienība m ² vai t/m.? (jo demontējamais 311 t.m.)	Komisija informē, ka demontētās grīdlīstes ir paredzēts pēc apdares darbiem montēt atpakaļ.								
3.	Galvenās ieejas kāpņu remonts 1 gab., precizējiet lūdzu apjomu!	Komisija informē, ka galvenās ieejas kāpnes sastāv no trim pakāpieniem (betona), viena pakāpiena garums ir 4,32 t/m, pakāpiena platums 0,37 cm.								
4.	Apkures sistēmas profilakse, remonts un hidrauliskā pārbaude – 9. kpl, precizējiet lūdzu apjomu!	Komisija paskaidro, ka ēka atrodas deviņi silto grīdu apkures kolektori, ir paredzēts katra kolektora profilakse, remonts un hidrauliskā pārbaude katrai silto grīdu apkures cilpai.								
5.	Jumta logu nomaiņa – 14 gb, precizējiet lūdzu logu izmēru un prasības!	Komisija paskaidro, ka jumta logu izmērs ir – 78 x 1,40 (cm)								
6.	Jumta lūkas izbūve (jumta lūka siltināta) – 1gb, precizējiet lūdzu lūkas izmēru un prasības!	Komisija informē, ka jumta lūkas (plakanu vāku, necaurspīdīga) izmēri ir paredzēti 600x600 (mm), Ugunsizturības robeža EI30.								
7.	Metālu kāpņu montāža – 1 gb, precizējiet lūdzu kāpņu garumu un prasības!	Komisija informē, ka kāpņu garums ir – 3,50 (m), kāpnes stiprināt pie sienas, krāsotas (krāsu toni saskaņojot ar pasūtītāju)								
8.	Telpa 205, 34.14. pozīcija, nav krāsa un apjoms!	Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi Remonta darbi (2), 34.15 pozīciju. <table border="1"><thead><tr><th>Nr.p.k.</th><th>Nosaukums</th><th>Mērvienība</th><th>Daudzums</th></tr></thead><tbody><tr><td>34,15</td><td>krāsa</td><td>l</td><td>3,52</td></tr></tbody></table> Skatīt precizēto tāmi pasūtītāja mājaslapā http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2017 .	Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	34,15	krāsa	l	3,52
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums							
34,15	krāsa	l	3,52							