

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2018. gada 04. janvāra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklātu konkursu

“Bašēnu ceļa no P 132, C-13, Dzirnieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē”,

identifikācijas Nr. MND 2017/56 (turpmāk – Atklāts konkurss),

Nr.	Jautājums	Atbilde										
1.	Lūdzu, pārbaudiet tāmes pozīcijas nr. 8 “Drenāžas tīkli (DT)” jo pēc tabulas E 10 “Drenāžas sistēmas rekonstrukcija” paredzēta plastamas drenu izbūve Ø278/315 51 m garumā, kas nav iekļauta tamē. Saskaitot pozīcijas 8.3, 8.4., 8.5 summa veidojas 1333m.	<p>Komisija paskaidro, ka precizē norādītos apjomus Finanšu piedāvājuma veidlapā, izsakot tos šādā redakcijā:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. p.k.</th> <th>Tehnisko Specifikāciju numurs</th> <th>Darbu nosaukums</th> <th>Mērvienība</th> <th>Daudzums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.5 a</td> <td>9.</td> <td>Drenāžas caurule SN8 ar uznavu, d278/315m m, perforācija 220°.</td> <td>m</td> <td>51,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Komisija paskaidro, ka tiek pagarināts iesniegšanas termiņš – 2018. gada 17. janvāra plkst.15.00.</p>	Nr. p.k.	Tehnisko Specifikāciju numurs	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	8.5 a	9.	Drenāžas caurule SN8 ar uznavu, d278/315m m, perforācija 220°.	m	51,00
Nr. p.k.	Tehnisko Specifikāciju numurs	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums								
8.5 a	9.	Drenāžas caurule SN8 ar uznavu, d278/315m m, perforācija 220°.	m	51,00								
2.	Lūdzu skaidrojiet, kur jāizbūvē pozīcija 8.26 “Plastmasas tīkla maisiņš DN250x1000mm, pildīts ar koksnes šķeldu, oļiem 20-60mm vai keramzītu 20-60mm”	Maisiņu izbūve paredzēta drenāžas filtru kolonnām – 4 gab. uz vienu kolonnu.										

2018. gada 10. janvāra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklātu konkursu

Nr.	Jautājums	Atbilde
1.	Sējuma saturā ir minēts, ka ir pieejami Topogrāfiskie plāni no 28-37. lpp., bet Pasūtītāja ievietotajā projekta dokumentācijā šādi plāni nav atrodami. Lūdzam projekta dokumentācijai pievienot Topogrāfiskos plānus.	Pasūtītājs paskaidro, ka Topogrāfiskais plāns ir redzams plānu rasējumu pamatnēs, kā arī Pasūtītājs atklāta konkursa dokumentācijai pievieno Topogrāfisko plānu .dwg formātā.
2.	Vai veicot uzbēruma izbūvi jāizmanto pievesta smilts vai	Pasūtītājs paskaidro, ka atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā 7. punktā ir noteikts – Visiem būvmateriāliem jābūt jauniem.

Nr.	Jautājums	Atbilde
	<p>atļauts izmantot grunti, kas atbilstoša “Ceļu specifikācijas 2017”?</p> <p>Vai tiks atļauta ierakumā atgūtās grunts izmantošana uzbērumā, ja tā atbilst “Ceļu specifikācijas 2017”?</p>	