

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

**2018. gada 24.oktobra** sēdē sagatavotās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma  
“Ietves izbūve no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai”, identifikācijas  
Nr. MND 2018/57, noteikumiem

N.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Iepirkumā norādīts, ka nepieciešams bruģis “VENTA 6 (198x98mm), bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80%:20%)”, taču vienīgie bruģa “VENTA 6” varianti ir šādi: 1) 60*210*140, 2) 60*140*140, 3) 60*70*140. Lūdzam precizēt nepieciešamā bruģa veidu.	Pozīcijā Nr.p.k. 017 – “Ietves bruģa seguma izbūve, h=6cm, VENTA 6 (198x98mm), bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80% : 20%)” paredzēts izbūvēt ietves bruģa segumu, h=6cm, VENTA 6, bezfāzu, melns ar zaļu (attiecība 80% : 20%) vai analogs ar sekojošiem izmēriem:  Izmērs 1            210x140x60 mm Izmērs 2            140x140x60 mm Izmērs 3            70x140x60 mm

**2018. gada 25.oktobra** sēdē sagatavotās atbildes uz jautājumiem par iepirkuma  
“Ietves izbūve no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai”, identifikācijas  
Nr. MND 2018/57, noteikumiem

N.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Vai Pretendents būs izpildījis nolikuma 3.3.3.2. punkta prasības, iesniedzot tikai 3.3.3.3. punktā minētās pasūtītāju atsauksmes, atsevišķi nepievienojot izziņas un aktus par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, ja iepriekš minētajās atsauksmēs iekļauta arī informācija par darbu apjomu, izpildes termiņiem, vietu un to, ka visi darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem?	Ja pasūtītāju atsauksmēs būs norādīta visa prasītā informācija, tai skaitā būvdarbu veids un seguma veids, pretendents būs izpildījis noteikumu prasības.