

Materiālu specifikācija IV kārtā ēkas iekšējie tīkli

Nr. p.k.	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums un raksturojums	Tips vai marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
	<u>Spēka un apgaismošanas tīkli</u>				
1	Spēka sadalne SS-bēn. z.a IP20; skat lapu EL-3 aizsl.		k-ts	1	
2	Soprtā zālē pie gaismas renes montējams gaismeklis specializētais ar sp 2x80; IK10 ar režģi	C51 R 2x80W (GLAMOX) vai analogs	gab.	15	
3	Uz virsmas mont. Gaismeklis BRA ar spuldzi 2x26W opal reflektoru IP44 bēniņos	Tipu precizēt	gab.	7	
4	Uz virsmas mont. Gaismeklis ar T5 sp 2x54W opal reflektoru IP20 bēniņos		gab.	6	
5	Avārijas apgaismojums "Izeja" ar akumulatoru 1,0h ; ar spuldzi 1x8W; ar LED indikāciju	GEF (GLAMOX) vai analogs	gab.	3	
6	Gaismas rene 40x70 montāžai sporta zālē ar montāžas el.		m	90	
7	Slēdzis grupu, In=10A		gab.	1	
8	Slēdzis grupu, In=10A ; IP44		gab.	1	
9	Hermētisks 1-fāzu siena kontakts In=16A		gab.	1	
10	1-fāzu siena kontakts In=16A IP20		gab.	9	
11	Montāžkārbā		gab.	10	skaitu precizēt montāžas laikā
12	Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3x1.5mm ²	NYM-J	m	350	
13	Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 3x2.5mm ²	NYM-J	m	20	
14	Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. 5x2.5mm ²	NYM-J	m	35	
15	Nedeg. Kabelis 90min 3x1,5mm ²		m	30	
16	Pieslēgums esošajai sadalnei		k-ts	1	
17	Viniplasta caurule – dn=20mm	P20	m	100	

Piezīmes.

- Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar tehniski līdzvērtīgiem citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.
- EL projektā nav doti gaismekļu tipi, tos precizēt saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot specifikācijā norādītās IP aizsardzības klases un jaudas.
- Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darbu apjomu sastādīšanai.

Sastādīja:

Būvprojekta EL daļas vadītājs:

U. Šulcs