

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips. Marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mērvienība	Cena, Ls	Daudzums	Iekārtas vienības masa, kg
	<b>Apkure</b>					
	<b>A1 apkures sistēma</b>					
1	Radiators,"PURMO Comakt"	C22-300-700	gb.		3	
	"Rettig Heating",Somija	C11-500-400	-"-		10	
		<b>C11-500-700</b>	-"-		<b>4</b>	
		<b>C11-500-800</b>	-"-		<b>34</b>	
		C11-500-900	-"-		2	
		C11-500-1000	-"-		7	
		C11-500-1200	-"-		1	
		C22-500-800	-"-		1	
		C22-500-900	-"-		2	
		C22-500-1200	-"-		1	
2	Termoregulators lenķis Ø15 komplektā:		kpl		65	
	- termostatisks elements;	RTD	gb		1	
	- regulējošais klapans	RTD-G	gb		1	
3	Radiatora ventilis (taisns) Ø15	RLV	gb.		65	
4	Radiators,"Narbonne" (V VT-tips)	NV21.160.035(VL)	gb.		3	
	"Rettig Heating",Somija	NV21.200.079(VL)	gb.		2	
		NV21.200.086(VL)	gb.		4	
		<b>NV21.160.050(VL)</b>	<b>gb.</b>		<b>1</b>	
5	Montāžas komplekts:		kpl.		<b>10</b>	
	- kājiņas;		gb		2	
	- atgaisotājs;		gb		1	
	- blīvriņas;		gb		3	
	- radiatora ventilis (taisns) Ø15	RLV-K	gb		1	
6.	Regulējošais varsts	RTD-G	gb		<b>9</b>	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: <b>Mārupes novada dome</b>		
				Mārupes vidusskolas jaunais macību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons.		
				Stadija	Lapa	Lapu sk.
				TP	1	3
Nod.vad	N. Kotina			"OZOLA & BULA"		
Izpild.	N. Kotina					

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips. marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mēr- vie- nība	Cena, Ls	Dau- dzums	Iekārtas vienības masa, kg
7,	Vara caurule Ø15x1.0		m		450	
	Ø18x1.0		-“-		220	
	Ø22x1.0		-“-		230	
	Ø28x1.2		-“-		250	
	Ø35x1.5		-“-		40	
	Ø42x1.5		-“-		30	
	Ø54x2.0		-“-		40	
8.	Lodveida vārsts Ø25		gb.		6	
	Ø32		-“-		1	
	Ø40		-“-		1	
	Ø50		-“-		2	
9.	Balansējošais vārsts					
	Ø25	MSV-1	-“-		6	
	Ø40	MSV-1	-“-		1	
	Ø50	USV-1	-“-		1	
10.	Siltumizolācija, l=1,2m	ProS-28-40	gb.		35	
	“PAROC”,Somija	ProS-35-40	gb.		35	
		ProS-42-40	gb.		25	
		ProS-54-40	gb.		35	
11.	Pārklājs	PVC-28-102	m <sup>2</sup>		13,5	
	“PAROC”,Somija	PVC-35-115	m <sup>2</sup>		14,5	
		PVC-42-128	m <sup>2</sup>		9,6	
		PVC-54-128	m <sup>2</sup>		16,8	
12.	Siltumizolācija L=1.0m	TL-15/13-DG-B1	gb.		450	
	“ARMACELL”,Vācija	TL-18/13-DG-B1	gb.		220	
	tālr.67170432	TL-22/13-DG-B1	gb.		230	
		TL-28/13-DG-B1	gb.		210	
13	Atgaisotājs		gb.		2	
14.	Fasondaļu komplekts		kpl.		1	
15,	Stiprinājums,”HILTI		gb			
AVK-A.IS						Lapa 2

Pozīcija	Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums. Rūpnīca-ražotāja /importa iekārtu-valsts,firma/	Iekārtas tips. marka dokumen- ta apzīmējums un aptaujas lapas Nr.	Mēr- vie- nība	Cena, Ls	Dau- dzums	Iekārtas vienības masa, kg
	<b>PN1 kaloriferu siltumapgāde</b>					
	<b>P1(PN1)</b>					
16.	Šunta iekārta komplekts		kpl.		1	
	Sūkņis :G=0,39 l/s; H=28kPa		gb.		1	
	Filtrs Ø32;		-"-		1	
	Lodveida vārsts Ø32		-"-		2	
	Trīsvirziena vārsts Ø15	(Kvs=2,5)	-"-		1	
	Termometrs līdz 100°C		kpl.		4	
	Manometrs līdz 6 bar		kpl.		4	
	Pārspiedena vārsts Ø25		gb.		1	
	Atgaisotājs		gb.		2	
17.	Vara caurule Ø35x1.5		m		45	
18.	Lodveida vārsts Ø32		gb.		2	
19.	Balansējošais vārsts Ø32	MSV-1	gb.		1	
20.	Siltumizolācija, l=1,2m	ProS-35-40	gb.		37	
21.	Pārklājs "PAROC",Somija	PVC-35-115	m <sup>2</sup>		16	
22.	Etilēnglikols(35%)		l		30	
23.	Atgaisotājs		gb.		2	
24.	Fasondaļu komplekts		kpl.		1	
25.	Stiprinājums,"HILTI"		kpl		18	
26.	Ugunsdroša masa "HILTI"		kg		3	
	Piezīmes. 1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar tehniski līdzvērtīgiem citu firmu izstrādājumiem. Izmaiņas saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju.					
AVK-A.IS						Lapa 3

