



- Piezīmes:
- Projekts izstrādāts saskaņā ar 14.02.2017.g. Projektēšanas uzdevumu Nr.2-5/779.
 - Inženierbūves galvenais lietošanas veids: 24200401.
 - Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas būvnormatīvu prasības.
 - Rakšanas darbus koku tuvumā (<2m) un krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietojuma.
 - Uzsākot rakšanas darbus, esošās komunikācijas iepriekš atšurfēt, precizēt to atrašanās vietu.
 - Apg. kabellīniju visā garumā ievilk 2.klases (450N) caurulē Ø75mm 0.7m dziļumā, posmos zem iebrauktuvēm – 3.klases (750N) caurulē Ø75mm 1.0-1.5m dziļumā.
 - Asfaltētus ceļus un iebrauktuves šķērsot ar caurdurē metodi.
 - Visas aizsargcaurules izvēlēties atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386-24.
 - Nepieciešamības gadījumā veikt trases tīrīšanu: krūmu izciršanu, sakņu izraušanu.
 - Proj. apgaismojuma balstus uzstādīt uz tipveida pamatnēm.
 - Griezumus 1-1, 2-2, 3-3 skat. lp. ELT-2.2.
 - Pēc darbu veikšanas atjaunot (sakopt) teritoriju.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

1.	Proj. 0.4kV apg. kabellīnija AXPK-4x25; L=101m	Wa
2.	Proj. apg. balsts ar konsoli; Hkop.=7.5m (1 gab.)	⊗
3.	Proj. apg. balsts ar dubulto konsoli; Hkop.=7.5m (1 gab.)	⊗
4.	Proj. piesaiste	1.0
5.	Proj. caurule	---

PASŪTĪTĀJS:				Mārupes novada dome				Pasūtījuma Nr. un marka: 246-2017-ELT			
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:				Čiekuru ielas apgaismojums posmā no Skuju ielas līdz autoceļam A5 un Meža ielas apgaismojums posmā no Čiekuru ielas līdz īpašumam Meža ielā 17.							
Būvprojekta daļas vad.		M.BERGMANIS		08.2017		Stadija		Mērogs 1:500		Lapa	Lapas
Būvprojekta autors		L.KARPINSKA		08.2017		BP/TS		ELT-2.1A			
Ielu apgaismojuma plāns.								 Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R			

- PIEZĪMES:
- LKS-92 TM koordinātu sistēma.
 - Latvijas normālā augstuma sistēma (LAS-2000,5)
 - k=0.999600
 - ADTI karšu lapa Nr. 4222-15-52.4-807600; 4222-15-52.3-807600; 4222-15-52.1-807600; 4222-15-52.2-807600
 - Uzmērīšana veikta 2017. gada 16.jūnijā.
 - Kopējā uzmērītā platība - 0.88 ha.
 - Pazemes inženiertehniskās komunikācijas ir saskaņotas ar inženiertīklu turētājiem.
 - Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas dātnes nosaukums un datums (375635.edoc; 22.06.2017.)
 - Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti GPS bāzes stacija "Ojārs" x=309083.596 y=504631.306 H=21.05
 - Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti saskaņā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281pielikumam Nr. 1.
 - Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

	SIA LIPSBERGS		Pasūtītājs: Mārupes novads, Jaunmārupe Čiekuru iela un meža iela	
	Reģ. nr. LV44103044739 Sertifikāti Nr. BA-17, BB-18, BC-19		Pasūtītājs: SIA S.O.S projekti	
	Jur. adrese: Limbažu novads, Limbažu pagasts, Ozolaine, Ābeļu iela 1-11, LV-4001		Topogrāfiskais plāns	Reģ. Nr. T-17/06 901
	e-pasts: r.lipsbergs@inbox.lv, mob. +371 29230814			Lapas 1
	Valdes loceklis Uzmērītāja Zīmēja	R.Lipsbergs R.Lipsbergs G.Bajulis		22.06.2017 22.06.2017 22.06.2017