

Nr.	Materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli 1.kārta					
1	Kabelis	AXPK 4x25	m	374	DRAKA
2	Kabelis	NYJ-J 3x1.5	m	60	DRAKA
3	Brīdinājuma lenta	b=40mm	m	374	EVOPIPES
4	Aizsargcaurule 450N	EVOCAB 110	m	136	EVOPIPES
5	Aizsargcaurule 750N	EVOCAB HARD 110	m	190	EVOPIPES
6	Kabeļa gala apdare	EPKT 0015	gab.	24	JAUDA
7	DIN sliede apgaismojuma balstā		gab.	12	
8	Spaiļu komplekts	SV15	gab.	12	
9	Automātslēdzis	1 C6A	gab.	12	
10	Apgaismojuma balsts konisks	H=4.5m (4m virs zemes)	gab.	12	EUROPOLES
11	Betona pamati stabam	P-1.0	gab.	12	EUROPOLES
12	Balstu gumijas blīve	GB-RG	gab.	12	
13	Apgaismojuma armatūra	URBINO LED 57 W	gab.	12	
14	Montāžas materiāli		k-ts.	1	
15	Balstu marķējums		gab.	12	
16	Smalkā smiltis		m3	37	
17	Pieslēgums no apgaismojuma balsta		piesl.	2	

Materiālu un izstrādājumu markas specifikācija uzradīta kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.

Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsma piepūšana u.c.).