



Pasūtītājs: Marupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000072827, Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167			Objekts: Atvairu ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese: Atvairu iela posmā no Rožkalnu ielas līdz Vecozolu ielai	

</

1. Projekta ieviešanas paredzētās apgaismojums. Atvērto ieliā;
2. Ceļa un ieviešanas apgaismojuma tīkls uzstādīts karstī cihkotā balstī $h=4,0m$ no seguma virsmas līdz gaismekļim ar apgaismojuma armatūru LED 57W vai ekvivalenti;
3. Starp balstiem tiek nozīmūdzs kabelis AKXP-1-4x25. Kabelu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas;
4. Kabeli gūdioti 0,7m dziļumā kabēl zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuvēm. Šķērsojumā viēlās ar citām komunikācijām, novērti minimālo vertikālo atālumu 0,25m;
5. Projektojamā gaismekļi un kabeli aizsegas ar "C" tipa automatslēdzi;
6. Pēc darbu pabeigšanas sekānot montāžas darbiem izņemto ierīču, atļaušanu zāligu, brauktuvju cietos segumus;
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzūmēriņu no **vīstiem** inženierkomunikāciju tūkstāliem
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virsmaes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.