

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā

19.10.2016.

Nr.27.3-22/4370

SIA „BM-projekts”

13.10.2016.

Viršu ielā 12-47, Tīrainē,
Mārupes nov., LV-2167

Būvprojekta „Riekstu ielas pārbūve Mārupē,
Mārupes novadā” izstrādei

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – AS “Latvijas Gāze”) informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos zemā ($P < 0,005$ MPa) spiediena gāzesvadus.
Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt AS “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu attiecīgo inženierkomunikāciju projektētāju.
3. Uzklājot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jā saglabā; kapju vākiem jābūt vienā līmenī ar segumu. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts jauns asfalta segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jā nomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētajiem līdzekļiem. Kapju pārvietošanas darbu kvalitātes atbilstību, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jā uzrāda AS "Latvijas Gāze" Rīgas iecirkņa pārstāvjiem.
4. Vienoties ar AS "Latvijas Gāze" Rīgas iecirkni par gāzesvada ierīču pagarināšanu vai saīsināšanu gadījumā, ja izmainās seguma līmenis. Gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus Rīgas iecirknis veiks par saviem līdzekļiem.
5. Izstrādājot projektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvadu izvietojumam ielu sarkano līniju robežās vietās, kur nav esošu gāzesvadu.
6. Topogrāfija jā saskaņo Rīgas iecirknī.
7. **Izstrādātais būvprojekts jā saskaņo AS "Latvijas Gāze":**
 - Rīgas iecirknī.
 - Gāzapgādes attīstības departamentā, kur jā iesniedz būvprojekta ģenplāna lapas kopiju un projektu digitālā veidā (DWG)
8. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

Pielikumā: Esošo gāzesvadu shēma uz 1 lp.

Komerpcilnvarniece
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītāja



L.Aumeistere

