80760030312

80760030322

80760030498

80760030311

80760030391

80760030470

x=307900
y=500600

Stīpnieku ceļš

Kabelis AXPK 4x16, L=16m
Aizsargcaurule d50, L=11m

Balsts Nr.1 (h=8m) ar gaismekli
Schreder Neos ZEBRA LED 60W
skat. Pielikumu Nr.1

Esošais balsts

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. 0.4kV apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. gājēju pārejas apgaismojuma balsts H=8m ar gaismekli Neos ZEBRA LED 60W;

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšejas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar rakšanas paņēmienu guldot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucajamiem ceļiem 1m dziļumā, kabeli visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pietuvinājumos kokiem, kas mazāki par 2 m tranšeju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus CD projekta daļu;
6. Nepieciešmības gadījumā nostiprināt balsta pamatnes;
7. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs:	Mārupes novada Dome Reģ. Nr.: 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		
	Vārds, Uzvārds	*Paraksts*	*Datums*
ELT sad.vad.	Kārlis Kalniņš		08.06.2017.
Izstrādāja	Kārlis Kalniņš		08.06.2017.

Objekts:
Gājēju pārejas izbūve pāri Stīpnieku ceļam pie autobusu pieturvietas "Stīpnieki"

Adrese:
Stīpnieku ceļš 12 - Stīpnieku ceļš 5 ("Dzimtenes")

Lapas nosaukums:
Apgaismojuma plāns

Adrese: Eduarda Smiļģa iela 20A-20
Rīga, LV-1002
Reģistrācijas Nr.: 40103584918
Elektroniskā pasta adrese: siaddp@inbox.lv
Tālruņa numurs: +371 26191009

Līguma Nr.: 13-2/597-2017
Arhīva Nr.: 13-2/597-2017
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.:
BP		ELT-2