

Projektētie plāna apzīmējumi

- Brauktuve ar betona bruģa segumu
- Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% melns bruģis)
- Brauktuve ar karstā asfalta segumu
- Nobrauktuve ar betona bruģa segumu
- Dabīgā akmens bruģa segums
- Esošā bruģakmens seguma remontzona
- Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Zaļās zonas atjaunošana
- Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
- Apmales augšas augstumu atzīme
- Brauktuves augstumu atzīme
- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula
- Garenprofila augstākie un zemākie punkti
- Ievalka
- Urbums
- Projekta robeža
- Ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 0 cm)
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Kabeļa iečaulošana
- Rezerves caurule
- Horizontālie apzīmējumi
- Projektētā caurteka
- Cērtams krūms
- Cērtams koks
- Demontāža
- Aku vāku/ kapju līmeņošana
- Signālstabiņš
- Projektētās ceļa zīmes balsts
- Projektētā ceļa zīme
- Perspektīvā gāzesvada izbūves zona
- Projektētais šķērskritums
- Projektētais kritums

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0.4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

PROJEKTĒTIE PLĀNA APZĪMĒJUMI:

- Projektētais apgaismojuma kabelis
- Projektētais apgaismojuma balsts
- Pārceltais apgaismojuma balsts
- Projektētā apgaismojuma kabeļa čaula

Lapu izvietojuma shēma



Piezīmes:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Dikļu ielā;
2. Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti (h=6,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim) ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņiem (vai ekvivalentiem);
3. Starp balstiem tiek guldīts kabelis AXPK-1-4x16. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas;
4. Kabeli ieguldīt 0,7m dziļumā (zaļajā zonā) un 1,0m dziļumā (zem brauktuves). Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m;
5. Projektējamos gaismekļus un kabeļus aizsargāt ar "C" tipa automātslēdžiem;
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus;
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Dikļu ielas pārbūve			
		Paraksts	Datums	Adrese: Dikļu iela posmā no Dārznieku ielas līdz Upesgrīvas ielai		
ELTsad.vad.	Vitālijs Ševčuks		8.03.2017.	Lapas nosaukums: Ģenerālplāns ar projektētajiem apgaismojuma tīkliem	Līguma nr.: 13-2/1113-2016 Arhīva nr.: 13-2/1113-2016 Mērogs: 1 : 250	
Izstrādāja	Aleksejs Sobolevskis		8.03.2017.		Stadija: BP	Lapas:	Ras. Nr.: ELT-2.2

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu