



**Griezumam 1.1**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.25

+10.75

500

300

Elektroniskā

ST

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.2**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.38

+11.08

700

300

ST

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.3**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.34

+11.04

700

300

ST

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.4**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.03

+11.03

1000

300

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d120

**Griezumam 1.5**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.67

+11.37

700

300

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.12**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.58

+11.28

700

300

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.13**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.21

+10.71

500

300

Elektroniskā

ST

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Griezumam 1.14**  
bez mēroga

lētussvārstu, seguma  
virsmas atzīme

+10.01

+10.71

700

300

ST

ELT 0.4kV

kabeļis

Gaisma

d110

**Piezīmes:**

- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Diklu ielā.
- Cale un lētussvārstu apgaismojumam tiks uzstādīti karsti (h=6.0m) no seguma virsmas līdz gaismekļiem) ar apgaismojuma armatūru SGP340 un Na 100W gaismas ķermeņiem (vai ekvivalentiem).
- Starp bāsiem tiek gādāts kabeļis AKPK-1-4x16. Kabeļu savienojumi izveidoti bāsiem neizmantojot T veida uzmaus.
- Kabeļi iegādāti 0.7m dziļuma (zāļai zonā) un 1.0m dziļumā (zem brauktuvēm). Stieņojuma vietas ar citām komunikācijām, ievērojot minimālo vertikālo atālumu 0.25m.
- Projektējamais gaismekļus un kabeļus aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzējiem.
- Pēc darbu pabeigšanas sākotnējā noliktavas darbināt, atjaunot zāliju, brauktuvju cietos segumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem izpildzīmējumi no visiem inženierkomunikāciju tūvelēm.
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļaujot bojāgājumu paredzēti to papildus aizsardzību.