



— WO —	Projektējamais apgaismojuma kabelis
— WO —	Esošais apgaismojuma kabelis
▼	Kabeļu gala apdare, esošā/projektējamā
⊗	Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu
⊗	Esošais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu

Pieņemtie apzīmējumi

- Piezīmes:**
- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Jaunuzemu ielā;
  - Ceļa un ietves apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti ( $h=6,0m$  no seguma virsmas līdz gaismeklim) ar apgaismojuma armatūru SGP-340 un Na 100W gaismas ķermeņiem (vai ekvivalentiem);
  - Starptautiskiem tiek gaidīts kabelis AXPk-1-4x16. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uznavas;
  - Kabeļu ieguldīt 0,7m dziļumā (zaļajā zonā) un 1,0m dziļumā (zem brauktuves). Šķērsojumā vietās ar citām komunikācijām, ievērot minimālo vertikālo atālumu 0,25m;
  - Projektējamais gaismeklis un kabeļus aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzējiem;
  - Pēc darbu pabeigšanas sākotnēji montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zaļāju, brauktuvju cietos segumus;
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
  - Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Jaunuzemu ielas pārbūve		Atbildīgais projektētājs: SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tilaine, Mārupes novads, LV-2167 Tālrunis: +371 29762257	
	Paraksts	Datums	Adrese: Jaunuzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpas ielai	Lapas nosaukums: <b>Principiālā shēma</b>	
ELT vadītājs:	Vitālijs Ševčuks	15.02.2017.			
Izstrādāja	Aleksajs Sobolevskis	15.02.2017.		Stadija	Lapas
				BP	Ras. Nr.
					ELT-3.1