

Sanitārās prasības

Stāvvada un klozetpoda izvietojumam nav paredzēts pārvietot. Jaunas horizontālās komunikācijas netiek plānotas. Pārbūvējot vannas istabas grīdu, jānodrošina vienota hidroizolācija. Hidroizolāciju veidot no mūsdienīgiem materiāliem, ievērojot ražotāja rekomendācijas.

Ugunsdrošības risinājumi

Projekts tiek izstrādāts pēc LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām. Visām durvīm, kas savieno kāpņu telpu ar citām telpām, jābūt ar ugunsizturību $E_i = 30$ min. Evakuācijas ceļš no no tālākās vietas telpā nav garāks par 30 m.

Ēkas būvkonstrukcijās un izstrādājumos pielietot 2. ugunsdrošības pakāpes Latvijas Republikā sertificētus materiālus, kas nosaka ugunsizturības robežu. Latvijas Republikā ražoto būvmateriālu, izstrādājumu un būvkonstrukciju ugunsdrošību raksturojošajiem parametriem līdz ar citiem tehniskajiem rādītājiem jābūt uzrādītiem attiecīgajā standartā, tehniskajos noteikumos, pasē vai sertifikātā. Importēto būvmateriālu, izstrādājumu vai būvkonstrukciju ugunsdrošību raksturojošie parametri nosakāmi pēc importētājvalsts standartiem, tehniskajiem noteikumiem, sertifikātiem u.tml., piemērojot Latvijas Republikā noteiktajam vērtējumam.



U. Priednieks